



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УРВАНСКОМУ РАЙОНУ

361330, г. Нарткала, ул. Терешковой, 1, тел: 8(86635)4-43-24
E-mail: ugpnkbr5@mail.ru, Телефон доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662)39-99-99

Предписание № 145/1/145

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Детский сад №3» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР

фамилии имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

в лице директора Борукаевой Жанны Мухтаровны

во исполнение распоряжения №145 от «23» августа 2019 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Урванского района по пожарному надзору Кягова Казбека Мухадиновича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «04» сентября 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «04» сентября 2019 г., с 10 ч. 00 мин. «05» сентября 2019 г. по 11 ч. 00 мин. «05» сентября 2019 г., с 15 ч. 00 мин. «10» сентября 2019 г. по 16 ч. 00 мин. «10» сентября 2019 г., проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР, фактически осуществляющего деятельность по адресу (ам): Урванский район, г.п. Нарткала, ул. Пушкина, 48.

проверку проводил(а):

Карданов Резуан Мухамедович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР

совместно с: директором МКДОУ «Детский сад №3» г.п. Нарткала Жамборовой Ж.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Обеспечить имеющуюся систему пожарной сигнализации дублированием сигнала о возникновении	п. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требо-	30.04.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«10» сентября 2019 г.
М.П. 


Карданов Р.М. – старший инспектор отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по
Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Предписание для исполнения получил:

Борукаева Жанна Мухтаровна, директор МКДОУ «Детский сад №3» г.п. Нарткала

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» сентября 2019 г.


(подпись)